

Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015г №606/пр. по МУП ЖКХ "Сарыбалыкское" Здвинского района Новосибирской области

	Наименование	ед. измерения	показатель	показатель
1	Общий раздел			
1.1.	Наименование ТСО		МУП ЖКХ "Сарыбалыкское"	
1.2.	Адрес регистрации		ул. Новая, 6 с. Сарыбалык, Здвинский район, Новосибирская область	
1.3.	ИНН		5421110512	
1.4.	ОГРН		1065470001651,00	
1.5.	ОКВЭД		35.30.14	
1.6.	Учредитель		администрация Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области	
1.7.	Основание владения имуществом		Договор хозяйственного ведения №1 от 09.01.2022г	
2	Производство тепловой энергии			
2.1.	Адрес теплоисточника		котельная №1 с. Сарыбалык ул. Школьная, 35	котельная №2 с. Сарыбалык ул. Береговая 16
2.2.	Год ввода в эксплуатацию		2003	1971
2.3.	установленная мощность	Гкал/час	2,20	3,00
2.4.	подключенная нагрузка	Гкал/час	0,81	0,91
2.5.	Балансовая стоимость теплоисточника	тыс. руб	2120,90	1708,30
2.6.	Физический износ	%	61,00	79,00
3	Передача тепловой энергии			
3.1.	Протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении	км.	0,80	3,20
3.2.	в том числе нуждающимся в замене.	км.	0,00	0,00
3.3.	средний диаметр тепловых сетей	мм	117	110
3.4.	Балансовая стоимость тепловых сетей	тыс. руб	819,26	1345,18
3.5.	Физический износ	%	43	67
4.	Наличие документации по оценке текущего состояния объектов теплоснабжения.			
4.1.	Схема теплоснабжения, НПА об утверждении	реквизиты	Постановление администрации Сарыбалыкского сельсовета №14а -па от 25.04.2019г	
4.2.	Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов	реквизиты	ЭП-103-2014-49	
4.3.	Экспертное заключение специализированной организации по результатам обследования состояния котельной	реквизиты	шифр объекта: 84/2-ПК-19 июнь 2019г	шифр объекта: 84/1-ПК-19 июнь 2019г
4.4.	выводы экспертного заключения	краткое изложение	состояние здания работоспособное	состояние здания работоспособное

Директор

А.В. Грязнов



Муниципальное унитарное
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства
"Сарыбалыкское"
ул. Новая,6
Здвинского района
Новосибирской области
632953
Тел: 8(383)63 38293;
факс: 38293
№ _____ г.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской
области
Заместителю министра

Е.Г. Назарову

На запрос № 937-04-03-14-21 от 26.02.2020 г. МУП ЖКХ «Сарыбалыкское» Здвинского района Новосибирской области направляет в ваш адрес копию информации по мониторингу показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015 г. № 606/пр.

Дополнительно сообщаем, что данная информация размещена на официальном сайте администрации Сарыбалыкского сельсовета, По адресу:
<https://sarybalyk.nso.ru/news/3736>

Приложение: Показатели ТЭО, 1 лист.

Директор МУП ЖКХ
"Сарыбалыкское"

А. В. Грязнов



Отв. исполнитель:

Раздобедина Т.Д. тел. 8(383)6338293