

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПАСПОРТ

готовности к работе в отопительный период
2023/2024 годов

выдан

Муниципальному образованию
«Сарыбалыкского с/с Здвинского района
Новосибирской области»

на основании акта проверки готовности к
отопительному периоду от 26.10.2023 № 54-137/2023

Председатель комиссии



А.А. Степанова

г. Новосибирск, 2023

**Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сибирское управление Ростехнадзора.**

**АКТ ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г.
№ 54-137/2023**

г. Новосибирск

« 26 » октября 2023 г.





Комиссия, образованная по распоряжению Сибирского управления Ростехнадзора от «06» сентября 2023 г. № РП-340-373-о в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от «12» марта 2013 г. № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду **муниципального образования Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.**

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Сарыбалыкский сельсовет Здвинский район Новосибирской области.


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Муниципальное образование Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области готово к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Председатель комиссии:		А.А. Степанова
Члены комиссии:		В.А. Ланин
Члены комиссии:		Ю.С. Перелетова
Члены комиссии:		Ж.А. Дударенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 26 » 10 2023 г.

 (Александр Б.Б.)
По достоверности № 2
05.10.2023

Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сибирское управление Ростехнадзора.

АКТ ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г.
№ 54-20/2023

г. Новосибирск

« 22 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная по распоряжению Сибирского управления Ростехнадзора от «06» сентября 2023 г. № РП-340-373-о в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от «12» марта 2013 № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду **муниципального образования Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.**

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Сарыбалыкский сельсовет Здвинский район Новосибирской области.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Муниципальное образование Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области будет готово к отопительному периоду 2023/2024 гг при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией.

Приложение: перечень замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г. на 1 листе.

Председатель комиссии: _____  А.А. Степанова


Члены комиссии: _____  В.А. Ланин

Члены комиссии: _____  Ю.С. Перелетова

Члены комиссии: _____  Ж.А. Дударенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«22» 09 2023 г.

 (Суров В.В.)

Перечень замечаний
к акту готовности к отопительному периоду 2023/2024 г.г. № 54-20/2023 от 22.09.2023 г.
Здвинского района Сарыбалыкского с/с Новосибирской области

№ п/п	Наименование поселения	Описание и характер выявленных нарушений, влияющих на прохождение отопительного периода	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено.	Срок устранения замечаний (нарушений)
1	Здвинский район (МУП ЖКХ "Сарыбалыкское")	Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошли проверку знаний правил технической эксплуатации в комиссии государственного энергетического надзора.	Гл.3 п.13.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждены. Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013, № 103 п. 2 «Программа проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду», утверждена 05.09.2023 Сибирским управлением Ростехнадзора	15.11.2023